

Südbadisches Aktionsbündnis gegen Abschiebungen (SAGA)
c/o ADW, Postfach 5328, 79020 Freiburg, Treff: Freitags 20.00
Tel. 0761 - 74003, Fax 0761 - 709866

An das Landratsamt
-Umweltbehörde-
z. Hd. Herrn NN
Stadtstr.
79104 Freiburg

3.1.96

Betr.: Anwesen Schwarzwaldstr. 10 in der Gemeinde Kirchenzarten

Sehr geehrter Herr NN,

wir kommen zurück auf unser Telefonat vor wenigen Tagen, in dem wir Sie auf die Unterkunft Schwarzwaldstr. 10, in Kirchenzarten aufmerksam machten.

Wir bestätigen Ihnen hiermit nochmals schriftlich, daß nach unserer Ansicht eine Überprüfung auf umweltverträgliche Bedingungen erforderlich sein könnte.

* Aufgrund unserer Besuche in den letzten Tagen in der Unterkunft mußten wir einen starken durchdringenden Geruch nach Öl feststellen. Dies resultiert vermutlich aus den Öltanks, die in den Kellerräumen relativ ungeschützt untergebracht sind. Direkt neben einem Öltank im Keller befindet sich die elektrische Schaltanlage des Hauses. Über einen evtl. Funkenflug kann ein Brand ausgelöst werden. Ölsuren im Keller weisen auf eine Verschmutzung des Erdreichs hin. (Die einzelnen Zimmer werden mit getrennten Ölöfen geheizt; dafür muß das Öl aus dem Keller in die einzelnen Räume transportiert werden.)

* Die hygienischen Bedingungen der Unterkunft weisen erhebliche Beeinträchtigungen auf (Küche, Bad, WC), die einzelnen Zimmer sind in schlechtem Zustand, elektrische Leitungen hängen in Zimmern - auch für Kinder zugänglich- offen herum; die Küche kann nicht beheizt werden.

* Eine Reparatur des Daches ist offenbar kürzlich notdürftig erfolgt, um eindringendes Wasser zu behindern.

Die Gemeinde Kirchzarten als Betreiberin des Hauses ist über den Zustand informiert, auch der Gemeinderat hat davon Kenntnis.

Wir bitten Sie, diesen Hinweisen mit der gebotenen Sorgfalt nachzugehen, notfalls andere zuständige Behörden einzuschalten; die Baufälligkeit eines Hauses und daraus entstehende Folgen wurden gerade vor wenigen Tagen in Schopfheim deutlich...

Mit freundlichen Grüßen